Zasilanie wentylatora dachowego 3
moc: 20W
napięcie: 230V
przewód : YELLOWFLEX 3G1 Gumowy
450/750V

Zasilanie wentylatora dachowego 2
moc: 60W
napięcie: 230V
przewód : YELLOWFLEX 3G1 Gumowy
450/750V

Zasilanie wentylatora dachowego 1
moc: 250W
napięcie: 230V
przewód : YELLOWFLEX 3G1,5 Gumowy
450/750V

Wentylator dachowy VIVER V-150/250S U=230V, P=20W m=4,5kg

Rynna ø125mm RS ø110mm

Wentylator dachowy VIVER 4-250/620S U=230V, P=90W m=5,6kg

Wentylator dachowy VIVER 4-205/270DS U=230V, P=250W m=13kg

Obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej wywinięta na ścianę szczytową

Wyrzutnia dachowa

Wyrzutnia dachowa

D

A

C

A

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Dorota Krzyżanowska
33-100 TARNOW, UL. TUCHOWSKA 21a
tel/fax: (14) 626 80 90, 604 257 169, e-mail: archdk@wp.pl

OBIEKT: BUDYNEK ŻŁOBKA Z CAŁOROCZNYM KRYTYM PLACEM ZABAW–BAWALNIĄ NA DZ. NR 822 W BIECZU

PROJEKTOWAŁ:	inż. STANISŁAW WIATR BUA–NB–8346/54/90	PODPIS:	CZĘŚĆ:	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. KRZYSZTOF DROGOŚ 95/2002	PODPIS:	NAZWA RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA DACHU	
OPRACOWAŁ:	inż. DARIUSZ WIATR	PODPIS:	SKALA: 1:100	DATA: LUTY 2016r.	NR RYS. E4

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ: PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB ODSTĄPIONY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.