



LEGENDA – OPRAWY OŚWIETLENIOWE	
	OPRAWA LED – N LED 10400LM MICRO–PRM EDD 830 72W
	OPRAWA LED – SQ LED 5200LM PLX EDD 830 36W
	OPRAWA LED – N LED 5200LM PLX E 830 36W
	OPRAWA LED – LED 7800LM PLX E 830 65W
	OPRAWA LED – LED 1300LM PLX E IP44 840 / L–600 11W
	OPRAWA LED – LED 1950LM PLX EDD IP44 830 / 400X400 14W
	OPRAWA LED – LED 4400LM MICRO–PRM E 840 / 600X600 32W
	OPRAWA LED – N LED 0 5Y 1600LM E IP20/44 840 14W
	OPRAWA LED – N LED 0 5Y 3300LM E IP20/44 840 29W
	OPRAWA LED – LED N 2200LM PLX 830 20W
	OPRAWA LED – PC LED 2400LM E IP54 840 24W
	OPRAWA LED – LED 2600LM PC OPAL E IP65 840 18W
	OPRAWA LED – LED 4400LM PC OPAL E IP65 840 32W
	OPRAWA LED – OPRAWA PARKOWA NA WYSIĘGNIKU – 1729lm 26W, optyka (olejkowa) 4000K

AW1	OPRAWA AWARYJNA – LED 3W AW 1h AT
AW2	OPRAWA AWARYJNA – LED 1W AW 1h AT
AW3	OPRAWA AWARYJNA – LED 3W AW 1h AT
AW4	OPRAWA AWARYJNA – LED 3W IP65 AW 1h AT
AW5	OPRAWA AWARYJNA – LED 2W AW 1h AT
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA – LED 1.2W AW 1h AT
EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA – LED 3W IP65 AW 1h AT
AWZ1	OPRAWA AWARYJNA – 1500LM LED SHM E IP65 34 840AW 1h AT termostat
AWZ2	OPRAWA AWARYJNA – LED 3W IP65 AW 1h AT termostat

UWAGA:
W w pom. 1.1 scena, 1.2 sala kinowa, 1.3 kino 7D, 1.6 i 1.7 pokój wirtualnej rzeczywistości oprawy ewakuacyjne przystosowane do pracy "NA JASNO".

Ozn. proj.	Blok	Nazwa	Ilość
		Łącznik krzyżowy – system ramkowy	2 szt.
		Łącznik schodowy – system ramkowy	6 szt.
		Łącznik świecznikowy – system ramkowy	3 szt.
		Czujka ruchu	7 szt.
		Moduł sterowania DALI	3 szt.
		Wypust kablowy 1–fazowy do zasilania odbiornika instalowanego na stałe	2 szt.
PWP		Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP – projektowany	1 szt.
RG		Rozdzielnica główna RG	1 szt.
ZZP		Zestaw złączowo – pomiarowy ZZP – zwiększenie mocy z wyniesieniem na zewnątrz	1 szt.

 Projektowanie, kierowanie, nadzór w branży elektrycznej i energetycznej	Obiekt: Przebudowa wraz z rozbudową Kina Farys w celu dostosowania do działalności kulturalnej i pielgrzymkowej. Ul. Kazimierza Wielkiego 13, 38-340 Biecz, działka nr ewid. 1074/1		Etap: PW
	Temat: Instalacje elektryczne		Data: 09.2016
	Nazwa rysunku: RZUT PARTERU Plan instalacji oświetlenia		Skala: 1:100
	Zespół autorski: mgr inż. Krzysztof Filipak Nr upr. MAP/0131/PW/OE/06 w spec. inst. w zakt. i energ. bez ogr.		Nr rysunku: E02
Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Mazur Nr upr. MAP/0049/PW/OE/11 w spec. inst. w zakt. i energ. bez ogr.		Kod: 09316	
Opracował: mgr inż. Łukasz Karaś		Rev: -	