

Gorlice, dn. 07.10.2015 r.

STAROSTA GORLICKI
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

**ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GE.6630.487.2015**

Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)

Przedmiot narady: Projekt sieci gazowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej
Lokalizacja: Miasto Biecz
Obręb: Biecz, dz.: 1191/2, 2269/3, 2269/7, 2344, 2345/1, 2346/11, 2361/2, 2362, 2387, 2406
Wnioskodawca: A14 USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE, ROBOTY DROGOWE
MGR INŻ. ANDRZEJ JÓZEF OLSZOWSKI
38-300 Gorlice
ul. Biecka 8/35
Przewodniczący: Joanna Krzyszycha
Sposób przeprowadz.: stacjonarny
Data wpływu: 07.10.2015
Data narady: 07.10.2015

Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej

RAE Gorlice - Tomasz Krawiec Spółka

opiniuje i akceptuje z uwagami.

1) Roboty ziemne w strefie kontrolowanej istniejącej sieci gazowej wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika RDG Gorlice

2) Skrytowanie proj. wodociąg, kanalizacji sanitarnej i technologicznej z istn. prowadzonymi podległymi obiektami przez RAE Gorlice na terenie linii Konec.

3) Protokół porady na 100% pisemny.

PSG 6 VI / 210 / 12 W / 354 326 / 15 - 32 / 1 / 15 dn. 30.09.2015

J. Krawiec

MPB Biecz Sp. z o.o.

uzgodniono bez uwag

[Signature]

P. BN i B o/sanoch

bez uwag [Signature]

RE Krowo 1) Roboty ziemne w przekroju kabli energetycznych wykonanie ręczne pod nadzorem pracownika RE Krowo.

*Uwagi oważy
o zatwierdzeniu.*

2) nie skrytowanie istn. kabli z projektami przewidzianymi na kablowych schodach przy odnawie o odpowiadających warunkach.

3) Skrytowanie istn. kabli z projektami przewidzianymi podległymi obiektami technicznymi wykonanie przez pracownika RE Krowo.

Z up. STAROSTY

*inż. Joanna Krzyszycha
Specjalista w Wydziale
Geodezji, Kartografii i Katastru.*

Temat: FW: uzgodnienie A14 biecz - 68196/TODDKKU/P/2015

Nadawca: Prokop Jerzy 2 - Hurt <Jerzy.Prokop2@orange.com>

Data: 2015-10-14 15:12

Adresat: "j.krzyszucha@powiatgorlicki.pl" <j.krzyszucha@powiatgorlicki.pl>

Witam

Proszę o wpisanie uwag:

1. Skrzyżowania i zbliżenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Szczegółowe zalecenia uzgodniono pismem nr TODDKKU-67962/15/JP
2. Prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych podziemnych i nadziemnych wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. tel.18/4440825 z wcześniejszym powiadomieniem.
3. Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych przez pracownika Orange Polska S.A. zakończony protokołem.
4. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego prowadzenia robót i niezgodne z uzgodnieniami będą traktowane jako awarie i usuwane na koszt Inwestora.
5. Zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczania terenu w miejscach ułożenia sieci teletechnicznej z powodu możliwości jej uszkodzenia.
6. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania!

Jerzy Prokop

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze

Tel. +48 12 265 12 15

Kom. +48 519 123 172

Orange Polska

Hurt

Dostarczanie i Serwis Usług

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 2-Kraków

Dauna 66 /p. 210, 30-629 Kraków

Fax. +48 12 623 11 33

www.hurt-orange.pl

- - - - -